Шкаф (Автоматического ввода резерва) АВР 16А, производство Россия

Алматы, Казахстан

ШКАФ Автомати́ческий ввод резе́рва
Общие требования к АВР
АВР должен срабатывать за минимально возможное после отключения рабочего источника энергии время .
АВР должен срабатывать всегда, в случае исчезновения напряжения на шинах потребителей, независимо от причины. В случае работы схемы дуговой защиты АВР может быть блокирован, чтобы уменьшить повреждения от короткого замыкания. В некоторых случаях требуется задержка переключения АВР. К примеру, при запуске мощных двигателей на стороне потребителя, схема АВР должна игнорировать просадку напряжения.
АВР должен срабатывать однократно. Это требование обусловлено недопустимостью многократного включения резервных источников в систему с неустранённым коротким замыканием.

Цена: **43 150** ₸	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: --
Миронцев Степан	**87074747157**	**Пр-т Сейфулина 288, офис 406**